



Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej  
„EMPEGEK” Sp. z o.o.  
09 – 200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 – go Maja 48  
tel. (24) 275-15-12 tel./fax (24) 275-24-68

### LABORATORIUM

09 – 200 Sierpc,  
ul. Bojanowska 1  
tel. (24) 275-24-85  
e-mail: laboratorium@empegek.com.pl

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 745/2018

Zleceniodawca	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym
Adres zleceniodawcy	09-226 Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 24
Nr umowy/zlecenia	228/2018
Identyfikacja próbki	745
Przedmiot badań	Woda pitna przeznaczona do spożycia przez ludzi
Miejsce pobrania próbki	Studnia głębinowa nr 1 – Majki gm. Zawidz
Data poboru próbki	13-08-2018
Data dostarczenia próbki	13-08-2018
Stan próbki	prawidłowy
Poboru dokonał	zleceniodawca
Protokół poboru próbki	296/2018
Data rozpoczęcia badań	13-08-2018
Data zakończenia badań	13-08-2018
Data sporządzenia sprawozdania	13-08-2018
Sprawozdanie sporządziła	Zofia Szczyglińska



# SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 745/2018

## WYNIKI BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH

Lp.	Oznaczany parametr	Jednostka	Nr normy/metodyka	Wynik	Niepewność **	Dopuszczalne zakresy wartości*
1	Mangan	µg/l	IB/08: 2009	196	±27	50
2.	Żelazo ogólne	µg/l	IB/04: 2009	1980	±337	200

*Małku Mate*

Autoryzujący:

Laborant

*Beata Gutkowska*

*12.08.18.*

Zatwierdzający:

Laborant

*Zofia Szczygłowska*

*12.08.18.*

\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

\*\* niepewność rozszerzona (poziom ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2); niepewność nie zawiera etapu poboru próbek

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki. Sprawozdanie może być powielane jedynie w całości. Każda inna forma wykorzystania wyników wymaga pisemnej zgody Laboratorium.

Laboratorium posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną nr decyzji 1/2017 z dnia 08-11-2017 roku.

Koniec sprawozdania z badań





Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej  
„EMPEGEK” Sp. z o.o.  
09 – 200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 – go Maja 48  
tel. (24) 275-15-12 tel./fax (24) 275-24-68

**LABORATORIUM**  
09 – 200 Sierpc,  
ul. Bojanowska 1  
tel. (24) 275-24-85  
e-mail: laboratorium@empegek.com.pl

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 746/2018

Zleceniodawca	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym
Adres zleceniodawcy	09-226 Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 24
Nr umowy/zlecenia	228/2018
Identyfikacja próbki	746
Przedmiot badań	Woda pitna przeznaczona do spożycia przez ludzi
Miejsce pobrania próbki	Studnia głębinowa nr 2 – Majki gm. Zawidz
Data poboru próbki	13-08-2018
Data dostarczenia próbki	13-08-2018
Stan próbki	prawidłowy
Poboru dokonał	zleceniodawca
Protokół poboru próbki	296/2018
Data rozpoczęcia badań	13-08-2018
Data zakończenia badań	13-08-2018
Data sporządzenia sprawozdania	13-08-2018
Sprawozdanie sporządziła	Zofia Szczyglińska



## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 746/2018

WYNIKI BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH						
Lp.	Oznaczany parametr	Jednostka	Nr normy/metodyka	Wynik	Niepewność **	Dopuszczalne zakresy wartości*
1	Mangan	μg/l	IB/08: 2009	420	±59	50
2.	Żelazo ogólne	μg/l	IB/04: 2009	5260	±894	200

Autoryzujący:

Laborant

Beata Gutkowska

13.06.18.

Zatwierdzający:

Laborant

Zofia Szczyglińska

13.06.18.

\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

\*\* niepewność rozszerzona (poziom ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2); niepewność nie zawiera etapu poboru próbek

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki. Sprawozdanie może być powielane jedynie w całości. Każda inna forma wykorzystania wyników wymaga pisemnej zgody Laboratorium.

Laboratorium posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną nr decyzji 1/2017 z dnia 08-11-2017 roku.

---

**Koniec sprawozdania z badań**