

Iława, dnia. 07.10.2022 r.

Wyjaśnienie

Dotyczy: pisma ze strony Instalcompact Sp. z o.o. odnośnie ogłoszonego postępowania przetargowego z dnia 29.09.2022 r. na realizację zamówienia pn... „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Majkach Małych” z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W oparciu o treść powyższego pisma wyjaśniam co następuje odnośnie:

- Pkt. 1 - Należy przyjąć wysokość walczaka jak na przekroju A-A rys. SAN-2 tj. ok. 1600 mm
- Pkt. 2 - Należy przyjąć 13m wysokości podnoszenia słupa wody.
- Pkt. 3 - Należy przyjąć parametry jak w opisie technicznym tj. $Q=100\text{m}^3/\text{h}$ i $H=45\text{ m s.w.}$
- Pkt. 4 - Należy przyjąć parametry jak w opisie technicznym tj. $Q=145\text{m}^3/\text{h}$ i $P=5,5\text{ kW}$
- Pkt. 5 - Należy przyjąć tylko ciśnieniowy zestaw napowietrzający.

Projektant:

inż. Jerzy Kujawski
specjalność instalacje i inżynieria sanitarna
ipr. 000. nr
220/82/OL;74/92/OL;79/92/OL;479/94/OL;
§ 2 ust.1 pkt 1; § 4 ust. 2; § 5 ust. 1 i 2; § 6 ust. 1 i 2;
§ 7 ust. 2; § 13 ust.1 pkt. 2 i pkt. 4 lit. a i b