

Zawidz Kościelny, 13.07.2026 r.

Zamawiający:

Gmina Zawidz

Mazowiecka 24

09-226 Zawidz Kościelny

RGK.271.8.2026

Uczestnicy Postępowania

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

dotyczy: zadania pn.: „Montaż oświetlenia na terenie Gminy Zawidz ”

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że oferowane słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 40-5, posiadać oznakowanie CE oraz być oznakowane zgodnie z wymaganiami tej normy.

Odpowiedz: Tak. Zamawiający potwierdza wymagania norm.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że na potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN-EN 40-5 wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych, Deklarację Właściwości Użytkowych oraz rysunek techniczny oferowanego słupa.

Odpowiedz: Tak. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby każda dostarczona oprawa solarna posiadała trwałe oznakowanie w postaci etykiety producenta lub tabliczki znamionowej trwale zamocowanej na obudowie oprawy, zawierającej wszystkie informacje wskazane w OPZ, w tym m.in. typ oprawy, moc lampy, datę produkcji 2026 r., rodzaj, pojemność i napięcie pracy baterii, liczbę diod LED, stopień ochrony IP66 oraz znak CE.

Odpowiedz: Tak. Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY

Kamil Jan Różański