

Iława, dnia. 07.10.2022 r.

Wyjaśnienie

Dotyczy: pisma ze strony REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. odnośnie ogłoszonego postępowania przetargowego z dnia 29.09.2022 r. na realizację zamówienia pn... „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Majkach Małych” z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W oparciu o treść powyższego pisma wyjaśniam co następuje odnośnie:

Rurociągi ciśnieniowe należy położyć poniżej strefy przemarzania i w taki sposób, aby ze sobą nie kolidowały.

Długości rurociągów zostały przedstawione na rys. nr PZT-2

Armatura rurociągów zewnętrznych została przedstawiona na rys. SAN-3, SAN-4 i PZT-2.

Projektant:

inż. Jerzy Kujawski
specjalność instalacje i inżynieria sanitarna
nr
220/82/OL;74/82/OL;79/92/OL;479/94/OL;
§ 2 ust.1 pkt 1; § 4 ust. 2; § 5 ust. 1 i 2; § 6 ust. 1 i 2;
§ 7 ust. 2; § 13 ust.1 pkt. 2 i pkt. 4 lit. a i b