

## WYKONAWCY WSZYSCY

*Dotyczy: nazwa zamówienia: „Rozbudowa i Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych” Nr postępowania: RGK.271.3.2023*

W związku z otrzymanymi od potencjalnych wykonawców pytaniami do prowadzonego postępowania Gmina Zawidz udziela następujących odpowiedzi:

1. *Wnosimy o udostępnienie „Opisu przedmiotu zamówienia”, który zgodnie z zapisami stanowi załącznik do SWZ oraz załącznik nr 1 do umowy.*

**Odp. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja branżowa dla ww. zadania zamieszczona w dokumentach na stronie BIP Urzędu Gminy Zawidz.**

2. *Wnosimy o udostępnienie załącznika nr 1.1 - tabela elementów scalonych, wypełniony załącznik wg. wzoru Wykonawca przekazuje wraz z ofertą do postępowania. W udostępnionej dokumentacji brakuje załącznika.*

**Odp. Tabelę elementów scalonych poszczególnych branż należy opracować we własnym zakresie z podaniem wartości dla każdej branży zamówienia.**

3. *Wnosimy o udostępnienie załącznika nr 8 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składanego na wezwanie Zamawiającego. W udostępnionej dokumentacji brakuje załącznika.*

**Odp. Udostępniono załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**

4. *Wnosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących wysokości wymaganej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC. W dokumentacji SWZ – Rozdział VIII pkt*

12 ppkt. 3) Zamawiający określa warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, wymagając wykazania przez Wykonawcę, że posiada ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł. Natomiast w projekcie umowy § 12 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 4 600 000,00 zł. Zdaniem Wykonawcy zapisy te mogą wprowadzać w błąd, dlatego prosimy o ujednoczenie zapisów.

**Odp. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 2 (Zamawiający przyjmuje, że wskazanie w pytaniu punktu 12 stanowi oczywistą omyłkę) podpunkt 3 SWZ, stanowi warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych, który zapewnia posiadanie przez Wykonawców zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia. Zgodnie z postanowieniami rozdziału X SWZ spełnienie tego warunku wszyscy Wykonawcy składający ofertę obowiązani są potwierdzić w aktualnym na dzień składania oferty oświadczeniu załączonym do oferty (pkt 1), zaś Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł (pkt 2 podpunkt 2 tiret drugi).**

Ubezpieczenie, o którym mowa w § 12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik do SWZ na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 4 600 000,00 zł, Wykonawca którego oferta została wybrana będzie zobowiązany zawrzeć (posiadać) nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy, stanowi dodatkowy sposób zabezpieczenia realizacji zamówienia poza ustawowo przewidzianą możliwością żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wymóg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako jeden z określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, nie jest równoważny z wymaganiem posiadania ubezpieczenia na etapie realizacji zamówienia.

Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, nie jest równoważny z wymaganiem posiadania ubezpieczenia na etapie realizacji zamówienia.

Nie zachodzi zatem potrzeba ujednoczenia zapisów dotyczących wysokości wymaganej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC zgodnie z treścią pytania.

5. *Czy Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę, corocznie odnawianą, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spełniającą opisane w projekcie umowy § 12 ust. 1 wymogi dot. zakresu i sumy gwarancyjnej czy też wymaga zawarcia dedykowanej polisy ubezpieczenia OC dla tego kontraktu?*

**Odp. Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę, corocznie odnawianą, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spełniającą opisane w § 12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik do SWZ wymogi dotyczące zakresu i sumy gwarancyjnej. Zamawiający nie będzie wymagał zawarcia umowy ubezpieczenia OC dedykowanej dla kontraktu będącego przedmiotem zamówienia.**

6. *Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w SWZ Rozdział VIII pkt 12 ppkt. 4.2) c/ Kierownik robót elektrycznych na proponowane: „c/ Kierownik robót elektrycznych dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia jako Kierownik robót elektrycznych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących”*

**Odp. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje oddzielnie Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym**

**fotowoltaicznych posiadającym aktualny certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.**

7. *Prosimy o doprecyzowanie naruszenia obowiązków, za które Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej o której mowa w § 16 ust 1. pkt.3). Zapis, o którym mowa w § 8 ust. 13, nie zawiera podpunktu 1) i 2), co w domyśle Wykonawcy stanowi omyłkę Zamawiającego. Jednak brak korekty w powyższym zakresie może powodować ustanowienie innego obowiązku pod groźbą naliczenia kary umownej, na którą Wykonawca nie będzie miał wpływu.*

**Odp. Zamawiający zmienia treść § 16 ust. 1 pkt 3) projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik do SWZ w ten sposób, że dotychczasowa treść § 16 ust. 1 pkt 3)**

**„3) za naruszenie obowiązków, wynikających z § 8 ust. 10 lub 13 pkt 1), 2) Umowy, w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;”**

**otrzymuje brzmienie:**

**„3) za naruszenie obowiązków, wynikających z § 8 ust. 4, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10, ust. 11 pkt 2), 7), 9), 10), 11), 14), 18), ust. 12, ust. 17, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;”**

8. *Prosimy o doprecyzowanie naruszenia obowiązków, za które Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej o której mowa w § 16 ust 1. 4). Zapis, o którym mowa w § 8 ust.15, jest oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i uznaniem jej za kompletną prawidłowo sporządzoną i wystarczającą do realizacji przedmiotu. Nie zawiera informacji o dokumentach, które w mają zostać dostarczone Zamawiającemu.*

**Odp. Zamawiający zmienia treść § 16 ust. 1 pkt 4) projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik do SWZ w ten sposób, że dotychczasowa treść § 16 ust. 1 pkt 4)**

**„4) za zwłokę w dostarczeniu żądanych przez Zamawiającego dokumentów i w wyznaczonym przez niego terminie zgodnie z § 8 ust. 15, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;”**

otrzymuje brzmienie:

„4) za zwłokę w dostarczeniu żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 14 w wyznaczonym przez niego terminie, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;”.

Ponadto zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w § 5 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik do SWZ w ten sposób, że dotychczasowe oznaczenia kolejnych ustępów po ustępie 5 - „3., 4., 5.” zostają zastąpione odpowiednio oznaczeniami „6., 7., 8.”

9. *Na stronie 11 w dokumencie 00- Majki Małe TECH – OPIS, znajduje się informacja o centralnym zestawie napowietrzającym otwartym ze złożem ociekowym dalej opisano, że przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody, schematy technologii również zakładają napowietrzanie ciśnieniowe. Jaki system napowietrzania przyjąć za prawidłowy?*

**Odp. Należy przyjąć tylko ciśnieniowy system napowietrzania.**

10. *Na stronie 11 w dokumencie 00- Majki Małe TECH – OPIS, obliczenia dotyczące aeratora wskazują na aerator o średnicy DN1200mm H płaszcz=1800mm, natomiast niżej jest opisany aerator o średnicy DN 1000mm. Jaki rozmiar aeratora należy przyjąć?*

**Odp. Należy przyjąć aerator o średnicy DN 1200 mm H płaszcz = 1800 mm.**

11. *Na stronie 13 w dokumencie 00- Majki Małe TECH – OPIS, wysokość płaszcz filtra (Hwalcz) wynosi 3200mm, filtr z takim płaszczem miałby wysokość ponad 5m, na przekroju A-A wysokość płaszcz jest znacznie niższa, może wskazywać na płaszcz 1600mm. Jaką wysokość płaszcz filtrów należy przyjąć?*

**Odp. Należy przyjąć wysokość płaszcz około 1600mm.**

12. *Na stronie 15 w dokumencie 00- Majki Małe TECH – OPIS, jest opisana dmuchawa o parametrach  $Q=145\text{m}^3/\text{h}$ ; Ciśnienie = 4,2m;  $P=5,5\text{kW}$ , natomiast w przedmiarach została opisana dmuchawa o parametrach  $Q=183\text{m}^3/\text{h}$ ; Ciśnienie = 4m;  $P=5,5\text{kW}$ . Jakie parametry dmuchawy należy przyjąć?*

**Odp. Należy przyjąć dmuchawę o parametrach  $Q = 183\text{m}^3/\text{h}$  , ciśnienie =4m , $P= 5,5 \text{ kW}$ .**

13. *Na stronie 19 w dokumencie 00- Majki Małe TECH – OPIS, wydajność zestawu hydroforowego bez pompy rezerwowej  $Q=80\text{m}^3/\text{h}$  Wysokość podnoszenia słupa wody = 45m, w przedmiarach jest opisany zestaw z wydajnością 4 pomp  $Q=54\text{m}^3/\text{h}$  oraz wysokość podnoszenia słupa wody = 50m. Jakie parametry zestawu hydroforowego należy przyjąć?*

**Odp. Należy przyjąć wydajność zestawu hydroforowego bez pompy rezerwowej  $Q=80\text{m}^3/\text{h}$  Wysokość podnoszenia słupa wody = 45m**

14. Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w SWZ Rozdział VIII pkt 12 ppkt. 4.2) c/ Kierownik robót elektrycznych na proponowane: „c/ Kierownik robót elektrycznych dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia jako Kierownik robót elektrycznych, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie przepisów obowiązujących” oraz wykreślenie wymogu posiadania przez Kierownika robót elektrycznych posiadania aktualnego certyfikatu instalatora OZE w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że

dysponuje oddzielnie Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym wymagane uprawnienia budowlane oraz dysponuje monterem instalacji fotowoltaicznych posiadającym aktualny certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego?

**Odp. Zamawiający a warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje oddzielnie Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym wymagane uprawnienia budowlane oraz dysponuje monterem instalacji fotowoltaicznych posiadającym aktualny certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.**

15. *Zwracamy się o potwierdzenie zapisu SWZ rozdział VIII pkt. 2 ppkt. 4.2 c dotyczącego dysponowania pracownikiem posiadającym aktualny certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych wydanych przez UDT.*

*Czy ma to być jedna osoba pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych i jednocześnie posiadająca certyfikat OZE, czy mogą to być różne osoby” jedna pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych, druga pracownik posiadający certyfikat OZE w wymaganym zakresie.*

**Odp. Zamawiający a warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje oddzielnie Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym wymagane uprawnienia budowlane oraz dysponuje monterem instalacji fotowoltaicznych posiadającym aktualny certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.**

**WÓJT GMINY**  
*Franczak*  
**Dariusz Franczak**