



Uwagi

1. Złącza probiercze Z1 - Z2 zainstalować na wysokości 1,4 m nad terenem
2. Przewody odgromowe połączyć razem z uziomem fundamentowym
3. Zwody odprowadzające podłączyć z pokryciem dachu (blachodachówka)

Wypadkowa oporność uziemienia
 $R_u \leq 10 \text{ Ohm}$

**ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW
 I KANALIZACJI W OLSZTYNIE**

TREŚĆ:		OBIEKT:	
Instalacje odgromowa		Pompownia wody w m. Słupia gm. Zawidz	
Nr rys. 5	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny		Skala: 1:100
Data: 03.2014			Branża: elektr.